



检测报告

报告编号 A2240783486116C

第 1 页共 4 页

委托单位 山鹰华南纸业有限公司

受检单位 山鹰华南纸业有限公司

受检单位地址 漳州市长泰县武安镇官山工业园

样品类型 锅炉废气

检测类别 委托检测

厦门市华测检测技术有限公司



No.39887CCCE9

报告说明

报告编号 A2240783486116C

第 2 页共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/收样样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限至少六年。
8. 对本报告有疑议，请自签发之日起，10 个工作日内与本公司联系。
9. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。

厦门市华测检测技术有限公司

联系地址：厦门市海沧区新乐东路 9 号 3 号楼 301 室

邮政编码：361028

检测委托受理电话：0592-5598487

报告质量投诉电话：0592-5700898

编制：

李月娥

签发：

郑巧玲

审核：

林奇奇

签发人姓名：

郑巧玲

签发日期：

2025/01/16



检测报告

报告编号 A2240783486116C 第 3 页共 4 页

表 1:

样品信息:								
样品类型		锅炉废气		采样人员		侯和寅、李明泉、刘杰、王盛枝		
采样点名称		DA001(1#FGD)出口		排气筒高度		80m		
采样日期		2025-01-10		检测日期		2025-01-10~2025-01-14		
检测结果:								
检测项目			结果					
			第一次	第二次	第三次	平均值		
氨	排放浓度 mg/m ³		0.27	ND	0.39	0.26		
	排放速率 kg/h		0.040	/	0.058	0.033		
检测结果:								
检测项目			结果				《火电厂大气污染物排放标准》 (GB 13223-2011) 表1 火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值	
			第一次	第二次	第三次	平均值		
汞	实测浓度 mg/m ³		3.4×10 ⁻³	5.0×10 ⁻³	5.6×10 ⁻³	4.7×10 ⁻³		---
	排放浓度 mg/m ³		4.6×10 ⁻³	6.8×10 ⁻³	7.9×10 ⁻³	6.4×10 ⁻³		0.03
	排放速率 kg/h		5.1×10 ⁻⁴	7.4×10 ⁻⁴	8.4×10 ⁻⁴	7.0×10 ⁻⁴		---
烟气黑度	林格曼黑度级		< 1	< 1	< 1	/	1	
烟气参数:								
检测项目			第一次		第二次		第三次	
氨	标干流量 m³/h		148938		148938		148938	
	烟气流速 m/s		6.8		6.8		6.8	
	烟气温度℃		50.8		50.8		50.8	
汞	实测含氧量%		9.9		9.9		10.4	
	标干流量 m³/h		148938		147787		149366	
	烟气流速 m/s		6.8		6.7		6.9	
	烟气温度℃		50.8		51.2		52.7	
	基准含氧量%		6		6		6	
注: 1.ND 即未检出, 表示检测结果低于方法检出限, 按其检出限的一半参与平均值计算。 2. “/” 表示因浓度未检出, 故不计算排放速率。 3. “---” 表示上述标准中未对该项目作限制。 4.烟气参数中的标干流量、流速、温度等参数, 若多频次测定值一致, 则表示该参数测定值为连续测定值。								

检测报告

报告编号 A2240783486116C 第 4 页共 4 页

附：现场采样照片



表 2:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称、型号及编号/校验有效期
锅炉废气	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.25 mg/m ³	紫外可见分光光度计 TA-98 TTE20202419/ 2025/11/06
	汞	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行） HJ 543-2009	0.0025 mg/m ³	冷原子吸收微分测汞仪 BG-208U TTE20221844/ 2025/06/12
	烟气黑度	固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 HJ 1287-2023	/	林格曼测烟望远镜 QT201 EDD11JL24180 2025/08/10

报告结束